

נחמני יהודה - בטיחות בזרם חשמל בע"מ - שומרים עליך שאתה לא חש סכנה

ביצוע בדיקות קרינה חשמל ובדיקות תרמוגרפיות תיכנון ופיקוח על מערכות חשמל רשיון בודק 2 מספר 120874
 רחוב קול מבשר 3 באר שבע, טל': 08-6421916 פקס: 08-6407090 נייד: 054-6752342

תעודת בדיקת קרינה ELF

רשיון מספר 6-01-5033-4-01-5033

בס"ד

פרטי המזמין		פרטי זיהוי המקום	
23/06/19	תאריך הבדיקה	מקס נורדאו 5	מיקום
מקס נורדאו 5	כתובת המזמין	באר שבע	יישוב
יהודה	שם האיש קשר	מסעדת שופן	שם הלקוח
0505335350	טלפון	מסעדה	תאור

ערכי הבדיקה

ELF[MG]	גובה המדידה [ס"מ]	מרחק ממקור השדה המגנטי [ס"מ]	מסקנה	תאור נקודות המדידה	המקום הנמדד	מספר נקודת המדידה
0.7-1.4	100	100	מתאים לסעיף א	קומה ב' ליד חדר הלבשה	קומה ב'	1
0.8-1.1	100	100	מתאים לסעיף א	חלון קומה ב'	חלון קומה ב'	2
2-2.6	100	100	מתאים לסעיף ב'	לוח חשמל קומה ב'	לוח חשמל קומה ב'	3
1-1.2	100	100	מתאים לסעיף א	אולם אירועים	אולם אירועים	4

הממצאות המשך להגנת הסביבה

- א. רמה ממוצעת 2MG Fe בחשיפה רציפה לאורך 24 שעות חשיפה נתיית ליממה
- ב. רמה ממוצעת 3MG Fe בחשיפה רציפה לאורך 12 שעות חשיפה נתיית ליממה
- ג. רמה ממוצעת 4MG Fe בחשיפה רציפה לאורך 8 שעות חשיפה נתיית ליממה
- ד. רמה ממוצעת 7MG Fe בחשיפה רציפה לאורך 4 שעות חשיפה נתיית ליממה
- ה. רמה ממוצעת 13MG Fe בחשיפה רציפה לאורך 2 שעות חשיפה נתיית ליממה
- ו. רמה ממוצעת 25MG Fe בחשיפה רציפה לאורך 1 שעות חשיפה נתיית ליממה

נחמני יהודה
 בודק קרינה ELF-RF
 מס' רשיון 4-01-5033
 5033-01-6



נחמני יגודות
 בודק קרינה ELF-RF
 מסי רשיון 5033-01-6
 5033-01-6

ערך הסף האפקטיבי של 2000 מיליגאוס מיועד למנוע אפקטים בריאותיים מחשיפות אקוטיות קצרות טווח בלבד.

הארגון הבריאות העולמי קבע כי חשיפת הציבור לאורך זמן ממושך לשדה מגנטי גבוה הינה "גורם אפשרי לסרטן" (Possible Carcinogenic) ושייך לדרגת סיכון 3. קביעה זו מבוססת על מחקרים שהצביעו על אפשרות לקבלת ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהיסיון שנצבר לאחר ביצוע אלפי מדידות ברחבי הארץ. ניתן ללמוד שהחשיפה המוצעת לשדה מגנטי בתדר רשת החשמל בתוך מרבית בתי המגורים בארץ ובעולם בהם אין השפעות המשרד להגנת הסיכיה ממליץ שקווים ויתר מתקני החשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרונ הוהירות המונעת. לשם הפחתה ככל האפשר של השרות המגנטיים אליהם נחשף הציבור בישראל.

www.sviva.gov.il באפשרותך למצוא הסברים בנושא באתר האינטרנט של המשרד -

המכשירים בהם נעשתה המדידה			
הערת מסופת	תוקף הכול	מספר סיוור	שם המכשיר
	1.1.2020	43515	ARONIA NF 5035
	1.1.2020	1678	KAISE SK8301



תאריך: 23.06.2019

חתימת הבודק: